



RENOVOOI

Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de binnenlucht dient te voldoen aan brandklasse D en rookklasse s2 volgens NEN-EN 13501-1.

Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de buitenlucht dient te voldoen aan brandklasse D volgens NEN-EN 13501-1.

In afwijking van bovengenoemde dient de bovenzijde van een voor personen bestemde vloer, die grenst aan de binnenlucht te voldoen aan rookklasse s11 en brandklasse D1, beide bepaald volgens NEN-EN 13501-1.

Weren van muizen en ratten volgens aldst. 3.10 van het BB.

Handbrandblusser met een inhoud van ten minste 6kg, geschikt voor de brandklassen A en B.

Vluchtrouteaanduiding conform NEN3011 (sticker volstaat).

Deur in de vluchtrichting te openen zonder gebruik te maken van een los voorwerp.

Trappen uitvoeren volgens aldst. 2.5 van het Bouwbesluit

Vloerscheidingsgrens min. 1000mm boven de afgewerkte vloer en geen opstapmogelijkheden tussen de 0,2 en 0,7 meter e.e.a. volgens aldst. 2.3 van het Bouwbesluit

Voorziening elektra conform NEN 1010 en artikel 6.8 BB

Afvoer hemelwaterafvoer conform NEN 3215 en artikel 6.17 BB

ALLE MAATVOERING IN HET WERK TE CONTROLEREN

PROJECT	Nieuwbouw werktuigenberging te Paesens	FORMAAT	A0
OPDRACHTGEVER	[REDACTED]	STATUS	D-1
ONDERDEEL	Tekening aanvraag omgevingsvergunning	BLAD NR.	02
SCHAAL	1:100	DATEM	30-08-2022
GEWERIGD	OMSCHRIJVING	GEKEREND	[REDACTED]
27-10-2022	wijzigingen n.a.v. opmerkingen opdrachtgever [REDACTED]		